

Komise stavební a územně plánovací a Komise životního prostředí
Zápis z jednání dne 10.1. 2022

Přítomni: Ing. arch. Vít Čermák, Ing. arch. Hůrka, p. Martin Lemon, Pavlína Jodasová, Mgr. Lenka Pavelková, Ing. Markéta Pešičková, Jan Suchomel, Ing. Arch. Kateřina Tichá, Ing. Arch Anna Vojtková

1. Chodník v objektu MěÚ a pošty

Komise navrhuje zúžení na minimum oboustranné komunikace 5,5 m. Na zbytku vyvýšená zpevněná plocha s obrubníkem (max. 8 cm). Prostor pro pěší.

Komise nedoporučuje oddělit oba prostory sloupky.

Komise navrhuje zvážit řešení prostoru bez sloupků a obrubníků např. v konceptu obytné zóny.

2. Projekt Průhon – možnost dotace

Komise se seznámila se situací. Problematika bude řešena na příštím jednání.

3. Bytový dům p. Hájek

Komise souhlasí s předloženou situací, která byla zpracována na základě připomínek komise.
Příloha zápis č. 1

4. Lokalita u zámku – Boruch & Partneři s.r.o.

Autoři studie řešení tohoto prostoru upraví studii dle připomínek komise. Komise požaduje šířku veřejného prostoru pro komunikaci min. 10 m u rodinných domů a dvojdomů bez chodníku s bočními pásy zeleně (stromy a vsakování) střídavě s parkovacími stáními + uliční řez této komunikace. Vedení města do příštího zasedání komise zjistí u pořizovatele změnu ÚP a možnosti reálného termínu pořízení jednoduché změny na toto území.