

Komise stavební a územně plánovací a Komise životního prostředí
Zápis z jednání dne 14.1. 2019

Přítomni: p. Daniel Dvořák, p. Rathouzský, pí. Markéta Pešičková, p. Vít Čermák, p. Martin Lemon,
p. Hůrka, p. Jan Suchomel

Nepřítomni: p. Ivo Kurhajec

Komise se seznámila se studií rekonstrukce ZŠ Klecany, kterou vypracovala společnost Europrojekt. Na základě této studie komise vznesla následující připomínky:

1. nevhodné řešení pouze jedním vstupem
 - Není projektován vstup ze strany MŠ, komise doporučuje vyprojektovat včetně umístění kontrolní recepce
2. hlavní vstup do ZŠ (ze sídliště) je řešen do stísněného prostoru, komise navrhuje umístění do prostoru Auly
3. jinak řešit přístup do služebního bytu u tělocvičny
4. okna u WC v pavilonu E řešit stejně jako u pavilonu A, B, C
5. rozšíření vstupu z Auly do pavilonu A u správní části ZŠ
6. odlišující se části fasády řešit barevnými odstíny ze stejného materiálu

Komise se seznámila s návrhem společnosti V-Invest ze dne 12.12. 2018 a s předloženým návrhem souhlasí.

Komise vznesla námitky k realizaci II. Etapy naučné stezky:

1. informační tabule jsou v centru města umístěny nekoncepčně a ze zcela nevhodného materiálu, který nekoresponduje se stávajícím mobiliářem